



**Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-
энергетического комплекса
Нижегородской области**

ул. Максима Горького, д. 150
г. Нижний Новгород, 603000
тел. 421-03-47, факс 421-56-80
e-mail: official@gkh.kreml.nnov.ru

Зл.р.р. АХС на Зл.р.р. 10653/13

на № _____ от _____

О рассмотрении обращения

Председателю правления ТСЖ
"Зеленая, 22"
Е.В.Шоломовой

ул.Зеленая д.22 кв.64 г.Кстово
Нижегородская область 607650

Уважаемая Елена Вячеславовна!

Ваше обращение, поступившее в адрес Губернатора Нижегородской области В.П.Шанцева, по вопросу оказания содействия в решении бесперебойного холодного водоснабжения жителей верхних этажей дома № 22 по ул.Зеленой г.Кстово рассмотрено министерством жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области (далее – Министерство) совместно с администрацией Кстовского муниципального района Нижегородской области (далее – Администрация). По существу вопроса информируем.

Согласно пункту 5.4.2 Свода правил «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* СП 30.13330.2012» (далее – Свод правил), утвержденных приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 626, два ввода и более предусматриваются для жилых зданий с числом квартир более 400. Согласно пункту 7.3.1 Свода правил при необходимости повышения гидростатического давления выше гарантированного на вводе в здание надлежит предусматривать устройство насосной установки. Насосные установки и режим их работы определяются на основании технико-экономического сравнения: непрерывно или периодически действующий режим работы насосов.

В соответствии с действующим законодательством (Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») организация водоснабжения в границах поселения относится к вопросам местного значения поселения и возложена на органы местного самоуправления.

МУП «Городской Водоканал» г.Кстово, в хозяйственном ведении которого находятся объекты системы водоснабжения г.Кстово, и осуществляющее холодное водоснабжение населения, обязано обеспечивать

холодное водоснабжение путем эксплуатации централизованных систем холодного водоснабжения в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 ФЗ-416 «Водоснабжение и водоотведение» и Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденных приказом Госстроя России от 30.12.1999 № 168. В связи с этим было проведено повторное обследование внутренней системы водоснабжения жилого дома № 22 по ул.Зеленой и насосного оборудования на ЦТП-14, обеспечивающего подачу воды под давлением всех этажей высотного дома ТСЖ «Зеленая, 22». В результате осмотра выявлено, что установленные насосы не соответствуют необходимым параметрам для достаточного снабжения водой верхних этажей дома.

По информации, представленной Администрацией от 27.12.2013 № 1658, в настоящее время в целях улучшения водоснабжения жилого дома №22 по ул.Зеленой МУП «Городской Водоканал» г.Кстово заказал необходимое оборудование для модернизации повысительных насосов на ЦТП-14. Указанные работы будут выполнены до 01.02.2014.

С уважением,
Заместитель министра



Ю.В.Арзамасцев